

PRZEDMIAR ROBÓT
Instalacja klimatyzacji BUDYNEK ISTNIEJACY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa Przychodni
ADRES INWESTYCJI : 70-241 SZCZECIN, ul. Kopernika 18 (działka nr geod. 22, obręb 1041)
INWESTOR : Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
ADRES INWESTORA : 70-347 SZCZECIN, ul. Bolesława Śmiałego 33
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Sukiennicka
DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r.

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa i rozbudowa Przychodni przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie - instalacja klimatyzacji BUDYNEK ISTNIEJACY			
1	CPV 45332000-3 Instalacja klimatyzacji - Budynek istniejący	1	8

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i rozbudowa Przychodni przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie - instalacja klimatyzacji BUDYNEK ISTNIEJACY					
1	CPV 45332000-3	Instalacja klimatyzacji - Budynek istniejący			
1	KNR INSTAL 0102-01 ST Sanitarna analogia	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm w izolacji 9 mm	m		
d.1		14.0	m	14.00	
				RAZEM	14.00
2	KNR INSTAL 0102-01 ST Sanitarna analogia	Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm w izolacji 9 mm	m		
d.1		15.0	m	15.00	
				RAZEM	15.00
3	KNR 2-15 0634-01 ST Sanitarna	Połączenia lutowane elementów instalacji przy śr.rury 6,35 mm	szt.		
d.1		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
4	KNR 2-15 0634-03 ST Sanitarna	Połączenia lutowane elementów instalacji przy śr. rury 9,52 mm	szt.		
d.1		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNR-W 2-15 0111-02 ST Sanitarna	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (odprowadzenie skrop- lin)	m		
d.1		4.0	m	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 2-15 0424 - 03 ST Sanitarna analogia	Jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna klimatyzatora o mocy Qch = 4, 0 kW (umieszczona na ścianie)	kpl		
d.1		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR 2-15 0404-02 ST Sanitarna analogia	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji chłodniczej w budynkach	m		
d.1		29.0	m	29.00	
				RAZEM	29.00
8	KNR INSTAL 0108-01 ST Sanitarna analogia	Dwukrotne płukanie instalacji chłodniczej (wsp. do R=2.0)	m		
d.1		29.0	m	29.00	
				RAZEM	29.00