

Szczecin, dnia 23 kwietnia 2019 r.

Nasz znak: WOMP – ZCLiP / EO / 59 / 2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „**Termomodernizację budynku Przychodni Rehabilitacji Leczniczej i Zawodowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Szczecinie – etap III**” (znak sprawy: 5/WOMP – ZCLiP/2019).

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W dniu 18 kwietnia 2019r. Wykonawca zwrócił się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, jako Zamawiającego z zapytaniami. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Pzp Zamawiający wyjaśnia treść zapytań.

#### **Pytanie Nr 1.**

*Zwracam się z prośbą o podanie parametrów technicznych dla podnośnika dla niepełnosprawnych.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Parametry techniczne podnośnika zostały podane w dokumentacji projektowej. Zamawiający wymaga aby podnośnik posiadał aprobatę techniczną dopuszczającą zastosowanie urządzenia w budynkach użyteczności publicznej służby zdrowia.

#### **Pytanie Nr 2.**

*Zamawiający w szczegółowym opisie do przedmiotu zamówienia informuje że posiada jeden podnośnik dla niepełnosprawnych do wykorzystania. Proszę o informację kto w takim przypadku ma udzielić gwarancje na ten podnośnik i serwisować go.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga udzielenie gwarancji przez Wykonawcę wyłącznie na montaż posiadanego podnośnika. Serwis powyższego podnośnika będzie w zakresie Zamawiającego.

#### **Pytanie Nr 3.**

*Zamawiający informuje również że posiada ściankę EI30, kto ma dostarczyć dokumenty i atesty potwierdzające klasę tej ścianki ponieważ w przypadku nowej stolarki EI takie dokumenty dostarcza producent stolarki.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dostarczy dokumenty i atesty potwierdzające klasę tej ścianki na etapie realizacji inwestycji.

